



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов**

238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс: (40156) 3-26-01,
электронный адрес: 238420@mail.ru

Предписание № 67/1/22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Владимировский детский сад» (далее – МБДОУ «Владимировский детский сад»)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения

№ 67 от 28.09.2018

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 26.09.2018, Демидовым Вячеславом Александровичем, начальником МОНД и ПР Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов – главным государственным инспектором Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов по пожарному надзору проведена проверка зданий, по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Капитана Захарова, 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с

Заведующим МБДОУ «Владимирский детский сад» Романчик Тamarой Павловной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390); главы 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о	01.08.2019	

	требованиях пожарной безопасности» для складских помещений и котельной	безопасности» от 22.07.08 г. №123-ФЗ; Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» - СП 12.13130.2009	
2.	Для отделки путей эвакуации (полы) применены материалы с неопределёнными показателями пожарной опасности	ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019
3.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175	01.08.2019
4.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;	01.08.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия.

отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНД и ПР Багратионовского, Ладушкинского и
Мамоновского городских округов – главный государственный
инспектор Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского
городских округов по пожарному надзору

Демидов Вячеслав Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (их) проверку)



«28» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил (-а):

Заведующий МБДОУ «Владимирский детский сад» Романчик
Тамара Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)



(подпись)

«28» 09 2018 г.